

2190 Dagenais Blvd. West Tel. : 514.337.4415
Laval (Quebec) Fax : 514.337.4029
Canada info@burcam.com
H7L 5X9 see us at www.burcam.com

MODEL 450446 VERTICAL MAGNETIC SWITCH

Please read these instructions carefully. **Failure** to comply to instructions and **designed** operation of this system, may **void** the warranty.

STEP 1

Fix the switch to the discharge line using the enclosed clamp. The clamp should be mounted approximately **9 1/2" to 10" (25cm)** above the pump discharge.

STEP 2

The minimum and maximum water level adjustments were done at the factory, for most of the submersible sump pumps. You may change the adjustment by raising or lowering the position of the metal stoppers. The upper stopper should be at approximately **5 1/2" (14cm)** above the lower stopper.

STEP 3

Plug the switch cable in the receptacle, then plug the pump cable in the piggy-back of the switch cable.



2190, Boul. Dagenais Ouest Tél. : 514.337.4415
Laval (Québec) Fax : 514.337.4029
Canada info@burcam.com
H7L 5X9 voir www.burcam.com

MODÈLE 450446

INTERRUPTEUR VERTICAL MAGNÉTIQUE

S'il vous plaît,
veuillez lire
attentivement ces
instructions. Le
défaut de vous
soumettre aux
instructions et
opérations
appropriées à
ce système
peut **annuler**
la garantie.

ÉTAPE 1

Fixez l'interrupteur à la conduite de
décharge en utilisant la bride
ci-incluse. La bride devrait être posi-
tionnée à environ **25 cm (9 1/2" à
10")** au-dessus de la décharge de
la pompe.

ÉTAPE 2

Les ajustements aux niveaux
minimum et maximum ont été
effectués en usine. Ils sont
applicables à la plupart des pompes
de puisard. Vous pouvez changer
les ajustements en haussant ou en
baissant les guides d'arrêt en métal.
Le guide du haut devrait être situé
approximativement à **14 cm
(5 1/2")** de celui du bas.

ÉTAPE 3

Branchez l'interrupteur dans une
prise, puis branchez la pompe à
l'arrière de la fiche de l'interrupteur.

